

План мероприятий «Дорожная карта» по реализации мероприятий подготовки МАДОУ детского сада № 11 «Пересвет» к эксплуатации в условиях весенне-летнего пожароопасного периода в 2018 году

№ п\п	Наименование мероприятия	сроки выполнения мероприятия	ответственное лицо учреждения	отметка о выполнении
1.	назначение ответственного лица в учреждении за исполнение «дорожной карты»	10.04.2018	Заведующий хозяйством Петухова Т.К.	+
2.	анализ состояния пожарной безопасности	до 01.05.2018	Уткина И.К. Петухова Т.К.	
3.	принятие мер по устранению имеющихся нарушений требований пожарной безопасности	до 01.05.2018	Петухова Т.К.	
4.	обучение персонала мерам пожарной безопасности в строгом соответствии с требованиями норм пожарной безопасности «обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645.	до 01.05.2018	Уткина И.К.	
5.	разработка (скорректировать) программы вводного и первичного противопожарного инструктажей, программы пожарно-технического минимума. провести дополнительные практические тренировки по отработке действий дежурного персонала на случай возникновения пожара;	до 15.05.2018	Уткина И.К.	
6.	проведение дополнительных практических тренировок по отработке действий	ежемесячно	Петухова Т.К.	

	работников на случай возникновения пожара;			
7.	проведение ревизии электрооборудования и осветительной электросети.	ежемесячно	Петухова Т.К. ООО «ЭльМон»	
8.	исключение применения электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. Не оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;	ежедневно	Петухова Т.К.	
9.	очистка воздуховодов систем вентиляции от горючих отложений, в первую очередь это касается систем вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока;	до 01.06.2018	Петухова Т.К.	
10.	очистка от горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травянистой растительности)	до 01.05.2018	Петухова Т.К.	
11.	покос травы на территориях учреждений, определить порядок их утилизации (вывоза);	с 01.06.2018 (про мере необходимости)	Петухова Т.К.	
12.	установление запрета и недопущение разведения костров и сжигания твердых бытовых отходов, мусора, травы на территориях учреждений (порядок выжигания сухой травянистой растительности определен пунктами 72.1. и 72.2. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных	постоянно	Уткина И.К.	

	постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);			
13.	принятие мер к обеспечению исправного состояния автоматических систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны, обеспечить их техническое обслуживание в строгом соответствии с технической документацией заводов изготовителей;	1 раз в месяц	Уткина И.К. ООО «СпецМонта жСервис»	
14.	проверка состояния, сроки эксплуатации и достаточность первичных средств пожаротушения согласно нормам положенного, организовать их обслуживание и обеспечить наличие в необходимом количестве;	13.04.2018	Петухова Т.К.	
15.	проверка на водоотдачу и обеспечить исправность внутреннего противопожарного водопровода (при наличии), укомплектованность пожарных кранов рукавами и стволами;	до 01.06.2018	Петухова Т.К.	
16.	проверка состояния путей эвакуации и эвакуационных выходов, обеспечить их соответствие требованиям пожарной безопасности, в том числе не допускать загромождения и закрытия замков эвакуационных дверей на ключ;	постоянно	Петухова Т.К.	
17.	принятие мер по обеспечению сторожей средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения при пожаре и электрическими фонарями на случай отключения электроэнергии;	до 01.06.2018	Петухова Т.К.	
18.	организация проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом, при необходимости произвести их повторную обработку;	до 01.06.2018	Петухова Т.К.	
19.	проведение весенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов, обеспечить наличие	до 01.07.2018	Петухова Т.К.	

	указателей по направлению движения к водоисточникам. О результатах проинформировать ближайшие подразделения Государственной противопожарной службы;			
20.	обеспечение исправного содержания дорог, проездов и подъездов к зданию, наружным пожарным лестницам, пожарным гидрантам;	постоянно	Петухова Т.К.	
21.	проверка состояния ограждений по периметрам кровель зданий, восстановить поврежденные их элементы;	до 01.06.2018	Петухова Т.К.	
22.	организация экскурсии в Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности г.Бор в целях внедрения навыков безопасного поведения детей, а также профилактики пожаров по причине детской шалости с огнем;	с 01.06.2018 – 31.08.2018	Петухова Т.К. Евстифеева Н.Ф., старший воспитатель	
23.	проведение беседы в образовательных организациях с детьми о недопустимости игр с огнем, выжигания травы и т.п.;	1 раз в месяц	Евстифеева Н.Ф., старший воспитатель	
24.	при введении на территории Нижегородской области и (или) муниципального района (городского округа) особого противопожарного режима - обеспечение выполнения соответствующих требований.	постоянно	Уткина И.К.	

25.	оформление и установка стенда по пожарной безопасности с отражением алгоритма действий при пожаре, с отражением инструкций действий по эвакуации в случае лесного пожара, с номерами телефонов служб жизнеобеспечения, схемой учреждения (с указанием месторасположения всех имеющихся объектов, телефонной связи, огнетушителей и других средств обеспечения пожарной безопасности);	до 01.06.2018	Петухова Т.К. Евстифеева Н.Ф., старший воспитатель	
26.	разработка инструкции о порядке эвакуации детей в безопасную зону в случае возникновения пожара или другой чрезвычайной ситуации и предусмотреть запас ватно-марлевых повязок для защиты органов дыхания людей. В данной инструкции в обязательном порядке должны быть отражены: первоочередные действия дежурного персонала по сбору детей и работников организации в безопасном месте; вызов автотранспорта для эвакуации с территории учреждения (с указанием контактных номеров телефонов и перечня задействованного для этих целей транспорта); место расстановки техники для посадки детей и персонала; взаимодействие со службами жизнеобеспечения	до 01.06.2018	Уткина И.К.	